



※ ねじ部は JIS B 0203 (Rp) 規格による。

材料は JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管と同等又は、それ以上の規格材を使用する。

単位: mm

呼び径		外径 D	許容差	全長 L	許容差	肉厚
1/8	6A					
1/4	8A	19.0	±0.3	12.0	+1.0 -0	3.8
3/8	10A	23.0	±0.3	12.5	+1.0 -0	4.0
1/2	15A	28.0	±0.3	17.0	+2.0 -0	4.7
3/4	20A	34.5	±0.4	18.0	+2.0 -0	5.2
1	25A	41.5	±0.4	21.5	+2.0 -0	5.6
1.1/4	32A	51.0	±0.6	24.0	+2.0 -0	6.0
1.1/2	40A	58.0	±0.6	24.0	+2.0 -0	6.6
2	50A	70.0	±0.8	28.5	+2.0 -0	6.7

訂 正	年月日	項目	図番		20050		
			名称		鉄ハーフソケット		
			尺度	製図	検図	確認	社名
			不定尺	須田	田辺	杉江	株式会社 <b>ナカヤ</b>